

1021-PF-Sitzungsdienst

Von: Finanzreferat
Gesendet: Freitag, 2. Oktober 2020 09:34
An: Stefan Kurz
Betreff: AW: Stadtratsanfrage Grünes Bamberg/ÖDP/Volt

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Kategorien: Susanne

Sehr geehrter Herr Kurz,

vielen Dank für Ihre Anfrage zur Verbesserung der Klimabilanz an städtischen Schulen, hier Projekt Graf-Stauffenberg-Schulen (Sporthalle).

Selbstverständlich bedenken wir bei der Projektentwicklung auch solche Planungen. Dies geschieht immer unter Abwägung der baulichen, ökologischen und ökonomischen Bedürfnisse.

Aufgrund der Erkenntnisse und Bauschäden auf den flachgeneigten Dächern des Eichendorff-Gymnasiums und den vorgeschriebenen Brandschutzanforderungen an das Deckentragwerk über der Halle, wurde in einer Güterabwägung die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Graf-Stauffenberg-Sporthalle verworfen.

Bezüglich Ihrer Anregung zur Nutzung des Regenwassers haben wir das Verhältnis Nutzen/ Ertrag zum Kostenaspekt qualitativ abgewogen. Das Ergebnis war, dass wir bei der sehr großen Einheit der Dreifachsporthalle auf eine Nutzung von Regenwasser verzichten.

Ferner ist die bauliche und haustechnische Planung bereits abgeschlossen und das Projekt befindet sich bereits in Umsetzung. Die Grundleitungen sind fertiggestellt, die Bodenplatten errichtet. Insofern wäre eine Integration der Photovoltaikanlage zu diesem Zeitpunkt - selbst bei anderslautender Güterabwägung - leider nicht mehr möglich.

Wir möchten Ihnen aber versichern, dass bei der Planung von Neubauten und Modernisierungen immer ökologische Aspekte, wie die von Ihnen angesprochenen, mit bedacht werden. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen in die künftige Planung des Schulgebäudes auf und werden erneut eine Güterabwägung vornehmen.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Immobilienmanagement, Abteilung Hochbau, Frau Zitzmann unter der Tel.-Nr. 0951 / 87 – 2330 wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Bertram Felix
Berufsm. Stadtrat

STADT BAMBERG
Maximiliansplatz 3
96047 Bamberg

Tel.: 0951/87-1200
Fax: 0951/87-1935