




Verteilbauwerk siehe Zeichn. Nr. 20 538

Bemerkung:
Jeder Schacht der tiefer ist als 70 cm erhält ab 30 cm unter Oberkante nach unten auf den Meter 3 Steigseisen.

Sämtliche Maße sind Fertigmaße und sind vom Unternehmer zu prüfen. Für die Stärke der Bauteile ist die statische Berechnung maßgebend. Alle vom Wasser benetzten Ecken u. Kanten sind ab- bzw. auszurunden. Überkanten von Wänden sind durch Einlegen von Dreikantleisten zu brechen.

Blatt 4		
Stadt Bamberg		
Bauplan: Nachklärbecken 2/Grundriß		
Zeichn. Nr.: 20 535 A	Maßstab: 1:50	Gezeichnet: Ulm, den 6.4.1972
Gez.:	Gepr.:	
Südd. Abwasserreinigungs-Ges. Steinle u. Co. G.m.b.H. Ulm/Donau		