



LEGENDE

ZEICHENERKLÄRUNG

 BEST. BAUTEILE

 ABZUBRECHENDE BAUTEILE

 NEUE BAUTEILE

 BEST. KANÄLE

 AUFGULASSENDE KANÄLE

 NEUE KANÄLE

 BEST. BETRIEBSWASSERLTG. MIT U-HYDRANT

 NEUE BETRIEBSWASSERLTG. MIT U-HYDRANT

 BEST. TRINKWASSERLEITUNG

 NEUE TRINKWASSERLEITUNG

19			
18			
17			
16			
15			
14			
13			
12			
11			
11			
12			
11	28.04.2009	GdL	Dokumentation;
10	10.04.2006	DEN	Statistik; Zur Bauausführung freigegeben
1	04.01.2006	DEN	Planerstellung
Datum	Name	Art der Bearbeitung	

Gerinnebeton erst nach Montage der Einbauteile einbringen !
Fundamenterde nach VDE - Vorschriften 0100, 0185 und 0190 !

Alle Maße sind Fertigmaße einschließlich Estrich, soweit vorgesehen.
Alle sichtbaren Ecken und Kanten leicht brechen.

Grundwasserspiegel	231.2	m ü.
Höchster Hochwasserspiegel	HW 100 235.18	m ü.
Auftriebssicherheit	SIEHE PLAN	m ü.

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg
Abwasseranlage

**Neubau Installationsgang,
Verlegung Ablaufkanal und
Neubau Schlammstapelbehälter**

Auflr.Nr. R 668 10 A	Bearb.	Brunner	Vorhabensträger EBS Bamberg	M. Müller Nürnberg, 12.04.20
Plan Nr. 2006 0006	Gez.	Dennerlein		
Maßstab 1: 50	Gepr.			

**DER SCHLAMMSTAPELBEHÄLTER IST
AUFTRIEBSSICHER BIS 233,40 m ü. NN
AB 233,40 m ü. NN IST DER BEHÄLTER ZU FLUTEN.
DER GRUNDWASSERSPIEGEL DARF MAX. 1.30 m HÖHER SEIN
ALS DER BEHÄLTERWASSERSPIEGEL.**