

Maßstab :
H = 1 : 100
(L = 1 : 1000)
* verkürzte Ausgabe

224.00 [müNN]

Elementbezeichnung Element - Länge [m]		P_EHW 35.00	G_EHW 0.80	G_EHWA 3.20	D_EHWA 6.00	D_REZ 20.00	Z_REZ 0.00	G_REZ 2.00	A_RE 0.00	G_R1Z1 3.00	R_RE1 19.00	G_R1A 8.00	Z_RE 0.00	G_SFW 5.00	A_SF 0.00	G_SF2T 2.50	B_SF2T 26.50	G_SF2A 1.00	Z_SF 0.00	G_SFV 5.00	G_SFA 12.00	G_VKZ 7.00	A_VK4 0.00	G_VKB4 4.00	G_VK4V 0.60	W_VKB4 0.00	B_VKB4 39.00	U_VKB4 0.00	S_VKB4 14.00	S_VKB3 14.00	Z_VKB 0.00	G_VKAV 0.50	G_VKA1 5.00	G_VKA2 4.00	D_VKA2 78.00*	G_VKA3 3.00		
Oberkante [müNN]	33.30		38.91	38.91	38.05	38.05	38.05	37.30	37.30	37.30		37.30	37.10	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.50	36.00	7.00	0.00	4.00	0.60	0.00	39.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
WSP 2: Q_T [müNN]	27.70		37.83	37.12	36.15	36.15	36.14	36.14	36.14	36.14	36.11	36.10	37.30	35.82	35.82	35.78	36.75	35.76	35.77	35.77	35.75	36.75	36.00	35.74	36.50	36.00	35.70	36.00	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61	35.61
WSP 1: Q_M [müNN]	27.70		37.83	37.21	36.43	36.43	36.40	36.40	36.40	36.34	36.33	36.10	37.30	36.05	36.05	35.82	36.75	35.76	35.77	35.77	35.75	36.75	36.00	35.88	36.50	36.00	35.70	36.00	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63
Profilhöhe [m]	6.43		1.91	1.91	2.50	2.50	2.52	1.00	1.00	1.84	1.84	1.84	36.35	36.05	36.05	35.96	36.75	36.00	35.99	35.99	35.93	35.93	35.88	35.74	36.50	36.00	35.87	36.00	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63	35.63
Geschwindigkeit [m/s]		0.361		1.433	0.817	0.817		0.439		0.369	0.480	0.480		1.162		0.421	0.115	0.393		1.100	1.129	1.129		1.003	0.047	1.774		0.012		0.012		1.188	1.188	1.077	1.265	1.050		
max. Durchfluss [m³/s]		0.570		0.570	0.570	0.570		1.350		0.738	0.738	0.738		1.350		0.453	0.453	0.453		1.350	1.350	1.350		0.472	0.472	0.472	0.472	0.472		0.472		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
Sohle [müNN]	26.87	37.00	37.00	35.55	35.55	35.53	35.50	35.50	35.46	35.46	35.46	35.46	35.45	35.38	35.38	35.37	33.90	35.32	35.32	35.32	35.28	35.28	35.28	35.28	35.15	35.15	35.15	35.15	32.60	32.70	35.56	35.56	34.65	34.59	34.59	33.85	33.58	

Anschluss Blatt 2.2

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg | Abwasseranlage

Kläranlage

Auftr.Nr. R 668 21

Plan Nr. 2017 0608

Maßstab 1:--

Unterlagen
wasserrechtliches Verfahren

Hydraulischer Längsschnitt 1

Zulauf Kläranlage - Ablauf Vorklärbecken

Bearb. Schneider

Gez. Dinkel

Gepr. Vorhabensträger
Stadt Bamberg

millier ingenieurbüro

ingenieurbüro miller

Kieslingstraße 78
D-90491 Nürnberg
Tel: 0911 51990-0
Fax: 0911 51990 80
millier@ibmillier.de
www.ibmillier.de

Nürnberg, 10.10.2017